



**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5
DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002**

Valable 5 ans à partir de la date de délivrance

PROCES-VERBAL N° 20-02708 L

et 1 annexe de 5 pages

MATERIAU présenté par : Omni Comercial, S.A.
A-28296846
C/ Noi del Sucre, 57 08840 Viladecans
España

MARQUE COMMERCIALE : PU Coating Fiberglass Fabric

DESCRIPTION SOMMAIRE : Tissu fibre de verre avec enduction polythène ignifugé dans la masse sur les 2 faces
Masse surfacique mesurée: environ 450 g/m²
Epaisseur mesurée: environ 0.45 mm
Coloris: Gris

RAPPORT D'ESSAI : N° 20-02708 E1V1 du 26 novembre 2020

NATURE DES ESSAIS : Brûleur électrique
Pouvoir calorifique supérieur

CLASSEMENT : **M 0**

DURABILITE du classement (Article 5 de l'annexe 2) : non limitée a priori.

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.

Ce document atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.433-3 l'Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative au code de la consommation

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

A Lyon, le 26 novembre 2020

Lucile MULTARI
Ingénieur Tests et Essais

Olivier Pallas
Ingénieur Tests et Essais